



PROCEDURA OPERATIVA PER LA VERIFICA DELL'EMERGENZA INCENDIO E ATTIVAZIONE DELLE LAME D'ACQUA E DELLA TENDA TAGLIAFUOCO NEI LOCALI DELLO SMISTAMENTO BAGAGLI



1

CENTRALE OPERATIVA SECURITY:

1. CONTATTA ADT. SECURITY PIU' VICINO PER LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE:
 - TRA LE 4.30 E LE 22.00: UN ADDETTO ALLA POSTAZIONE DI CONTROLLO RADIOGENO C/O LOCALE SMISTAMENTO BAGAGLI
 - TRA LE 22.00 E LE 04.30: L'ADT. AL PRESIDIO AEROSTAZIONE CHE, GIA' MUNITO DELLA NECESSARIA CHIAVE, RAGGIUNGE IL LOCALE BHS ATTRAVERSO L'USCITA D'EMERGENZA PRESTABILITA
2. NEL CASO **b)** INFORMA LA G.d.F. SULL'UTILIZZO DELLA PORTA ALLARMATA
3. INFORMA IL **R.S.V.** E IL **C.D.S.**
4. ALLERTA IL PERSONALE DELLA **S.E.M.** (CAPI SQUADRA MANUTENZIONE)
5. ALLERTA I **VV.F.**

ADT. SECURITY INVIATO PER LA VERIFICA:

SI RECA ALLO SMISTAMENTO BAGAGLI ED INIZIANDO DAL LOCALE PRINCIPALE VERIFICA LA SITUAZIONE SECONDO LA SEGUENTE MODALITA':

1. VERIFICA VISIVAMENTE LA PRESENZA DI FUMO O FIAMME, SE PRESENTI PASSA ALLE PREVISIONI DELLA FASE **2**, DIVERSAMENTE PROCEDE INFORMANDO LA CENTRALE OPERATIVA SECURITY.
2. SUCCESSIVAMENTE PROCEDE ALLA VERIFICA DEGLI ALTRI LOCALI (SPOGLIATOI - REST ROOM - ECC.), SE RISCOVRA LA PRESENZA DI FIAMME O FUMO PASSA ALLE PREVISIONI DELLA FASE **2**, DIVERSAMENTE PROCEDE INFORMANDO DEL FALSO ALLARME LA CENTRALE OPERATIVA SECURITY
3. RIPETE IL GIRO D'ISPEZIONE VERIFICANDO L'EVENTUALE LAMPEGGIO DEL LED ROSSO DI UN RILEVATORE DI FUMO O L'EVENTUALE "SOFFIO D'ARIA" IN PROSSIMITA' DI UNO SPRINKLER (segno della rottura dell'ampolla), ED INFORMA LA CENTRALE OPERATIVA SECURITY SULL'ESITO.



3

ADT. SECURITY:

1. INFORMA LA CENTRALE OPERATIVA SULLA NATURA, ENTITA' E UBICAZIONE DELL'INCENDIO
2. SE DEL CASO, RICHIEDE IL SEZIONAMENTO DELL'ELETTRICITA' CHE ALIMENTA LA PARTE INTERESSATA (NASTRI - ILLUMINAZIONE - ALTRO)
3. RECUPERA L'ESTINTORE PIU' VICINO E, DOPO AVER AVUTO CONFERMA DELL'AVVENUTO SEZIONAMENTO ELETTRICO, INTERVIENE CON L'ESTINTORE SULL'INCENDIO
4. COMUNICA ALLA CENTRALE L'AVVENUTO SPEGNIMENTO.

CENTRALE OPERATIVA SECURITY:

1. SE RICHIESTO DALL'ADT. SECURITY E SULLA BASE DELLE INDICAZIONI DELLO STESSO, INTERROMPE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA ZONA INTERESSATA DALL'INCENDIO PIGIANDO IL RELATIVO PULSANTE:
 - n. 1 "NASTRI del sistema BHS" - n.2 e 3 "resto degli'IMPIANTI"
2. INFORMA I VV.F.
3. ATTIVA L'INTERVENTO DEL PERSONALE DELLA S.E.M.
4. INFORMA IL R.S.V. CHE SI RECA SUL POSTO
5. INFORMA IL C.D.S.

4

ADT. SECURITY:

1. INFORMA LA CENTRALE OPERATIVA SU:
 - NATURA, ENTITA' E UBICAZIONE DELL'INCENDIO
 - OPPORTUNITA' DI SEZIONARE L'ENERGIA ELETTRICA O DI ATTIVARE IL PULSANTE DELLE LAME D'ACQUA (SE L'INCENDIO O I SUOI EFFETTI MINACCIANO UN RAPIDO COINVOLGIMENTO DEL PIANO SUPERIORE ATTRAVERSO LE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI NASTRI BAGAGLI)
 - CRITICITA' D'EVACUAZIONE E PRESENZA DI FERITI
2. SE DEL CASO, COLLABORA ALL'EVACUAZIONE DEI PRESENTI, DIVERSAMENTE CHIUDE TUTTE LE PORTE E SI ALLONTANA.

CENTRALE OPERATIVA SECURITY:

1. RICHIEDE L'INTERVENTO DEI VV.F.
2. INFORMA IL R.S.V. CHE SI RECA SUL POSTO
3. SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI AVUTE DALL'ADT. ALLA VERIFICA:
 - INTERROMPE O MENO L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E ATTIVA IL PULSANTE DELLE LAME D'ACQUA (CONTESTUALE SEZIONAMENTO ELETTRICO DI TUTTO IL LOCALE)
 - SI COORDINA CON L'ADDETTO ALLA VERIFICA PER LA GESTIONE DELL'EVENTUALE EVACUAZIONE E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO
4. ATTIVA IL PERSONALE S.E.M. (SIA TECNICO CHE SANITARIO)
5. INFORMA IL C.D.S.

FINE DELL'EMERGENZA

- COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME A TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI
- RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI A CURA DEL PERSONALE TECNICO S.E.M.

S.E.A. - SAFETY - Servizio Prevenzione Protezione