



piove

AREA PARTENZE SCHENGEN

non oggetto di intervento

AREA PARTENZE SCHENGEN
Gates D01- D05

non oggetto di intervento

PIAZZALE AEROMOBILI

PIAZZALE AEROMOBILI

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Pulsante di sgancio tensione generale di negozio che agisce su rete ed UPS
	Pulsante manuale di allarme incendio
	Porta tagliafuoco R/EI 60 Uscita di Sicurezza dotata di maniglione antipanco
	Porta tagliafuoco R/EI 60
	Tenda tagliafuoco R/EI 60 attivata dall'Impianto di Rivelazione ed Allarme Incendio del negozio
	Centralina di comando tenda tagliafuoco
	Attacco Autopompa V.V.F. di mandata doppio UNI 70
	Idrante soprasuolo doppio DN 70 con cassetta, chiave e manichette
	Idrante UNI 45
	Estintore portatile idrico nebulizzato da 6 lt o a polvere da 6 kg - Classe di Fuoco 43A-233B
	Estintore portatile a CO2 da 5 kg - Classe di Fuoco 113B
	Via di ESODO

N.B. Il Negozio DFS è dotato dei seguenti Impianti Antincendio e di Sicurezza:

- Impianto di Rivelazione ed Allarme Incendio (RAI) a Norma UNI 9795/2021 costituito da rivelatori puntiformi di fumo, sistema di aspirazione e campionamento, avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio e pulsanti di allarme incendio;
- Impianto fisso di estinzione ad attivazione automatica Sprinkler ad umido a Norma UNI EN 12845/2020;
- Sistema di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) a Norma UNI 9494-2/2017;
- Impianto di Illuminazione di Sicurezza fide da garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza dal piano di calpestio con autonomia di 60 min.

PRESIDI ANTINCENDIO			
N. di progetto	MT22-015	Scala	1:100
Codice	-	-	-
EVAC			
N. Elaborato	rev.	-	-
A N T 0 0	-	REV. Data	Oggetto

AEROPORTO MILANO MALPENSA
 TERMINAL 2
 FABBRICATO PARTENZE PIANO TERRA
 RESTYLING ED AMPLIAMENTO DFS ED AREE LIMITROFE
 PIANTA PIANO TERRA
 PRESIDI ANTINCENDIO

REDATTO: RB CONTROLLATO: - APPROVATO: -
 data 01/07/2023