



GROUND SAFETY RECOMMENDATION

ESTINTORI e SAFETY NET

Durante le operazioni di assistenza aeromobile la probabilità che un possibile innesco generi un principio di incendio non è trascurabile. Gli estintori devono essere quindi facilmente raggiungibili. Per nessuna ragione deve essere bloccato o impedito il loro accesso/uso.

il Gestore ha l'obbligo di mantenere gli estintori presenti nelle piazzole di sosta AA/MM:

ogni operatore ha l'obbligo di non ostacolarne l'utilizzo e di verificarne l'efficienza prima di ogni attività di Handling negli stand, controllandone la carica e il buono stato d'uso.



RICORDA:

- ✓ Non parcheggiare mezzi o attrezzature davanti agli estintori;
- ✓ Verifica la carica degli estintori tramite i manometri (dove presenti);
- ✓ In Apron ogni operatore è parte della "Safety Net".

La presenza contemporanea di mezzi/attrezzature in funzione e notevoli quantità di combustibile, se non gestita, genera un aumento del "rischio incendio": fiamme libere, sigarette, fiammiferi, cortocircuiti, sovraccarichi, reazioni chimiche, fulmini, sfregamento di parti in movimento, sono le principali fonti di innesco.

La funzione principale della "Safety Net" è la predisposizione delle contromisure necessarie a scongiurare il propagarsi di un incendio.

Be safe at all times!

Assicuratevi che questa Ground Safety Recommendation sia bene in vista sul vostro luogo di lavoro (Safety Corner)